

2012/03/29 系統

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
 ※2 系統給水方式
 ※3 ハーフパネル仕様
 2. リモコンをAC100V壁埋込リモコン（ホテル用）に変更したもの。
 3. 使い方説明シートをホテル用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。
 4. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

*定格：ウォッシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 田 添	検図 井 江 手 上	日付 07-06-07	尺度 1 : 10	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF986V21 陶器部：CS369BP V9		品番 CES986PT21R
				図番 CES986PT21_A0111