

生産中止図面

2007/07 *定格: AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。


*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)




*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。




ねじ長 φ4×30(3本)




電源コード L=1000

アース線 L=200



床給水仕様の場合



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9683FJ	
南	原 合 田 田	06-10-03	1 : 10	図番	CES9683FJ=A0104	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)				A3		