

生産中止図面

2018/02	■商品仕様	タンク使用水質 左右勝手	再生水仕様
		電気温水器	Rタイプ
			あり（おまかせ節電あり）





色番	汚物流し
#SC1	パステルアイボリー
#NW1	ホワイト

■トイレパック設置前のご注意

フレーム設置前に建築、配管、電気工事を行ってください。
本図面2枚目以降に事前施工情報を示します。
現場にて事前に工事区分の確認をしてください。

■トイレパック使用上のご注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。
（ライニング内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
また、前板やフレームなどの腐食につながります。）
- ・洗浄ボタンには水をかけないでください。
（故障の原因となります。）
- ・紙巻器・水石けん入れには水をかけないでください。
（部材や下地が腐食することで商品が脱落するおそれがあります。）




■器具仕様一覧

内訳	仕様	数
汚物流し	壁掛フチなしトルネード汚物流し 色：左表参照	1
タンク	樹脂製（防露タンク）一般地用 洗浄水量8L	1
リモコン便器洗浄ユニット	ABS樹脂 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時1W以下、駆動時30W以下	1式
洗浄ボタン	タッチスイッチ洗浄 色：シルバー	
水栓金具	シングルレバープルアウト水栓	1
電気温水器	先止め式 容量：約3L AC100V 50/60HZ 定格消費電力：600W	1
水石けん入れ	横形水石けん入れ 容量：0.25L	1
紙巻器	ワンタッチ紙巻器（ワンハンドカット機能付） 色：シルバー	1
鏡	ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190	1
排水フランジ	スリッパイン式 排水継手付 VPまたはVU75用	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ホワイト	1式
甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」 色：プライマリーホワイト	1
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式


注：配管部材は含まれておりません。別途現場にて用意してください。

注：コンセント、電気配線部材は含まれておりません。別途現場にて用意してください。

A部：甲板部納まり詳細図（S=1：5）



B部：前板端部納まり詳細図（S=1：2）



TOTO

第三角法

単位
mm

名称
オストメイト対応トイレパック 外観図

製図
村田 検図
堤 坂口
日付
16. 09. 21
尺度
1：20

品番
UAS76RSB2N

備考
全4枚中の1枚目

図番
UAS76RSB2N=01

※本図は向かって左側に側板を設置した場合の想定をしています。
右側に側板を設置することも可能です。

■取付下地の確認



- ・下地別のフレーム固定部材を右表に示します。
下地によっては、設置部材を別途用意していただく必要があります。
また、下地別の壁・床固定部の納まり詳細図を下図に示します。
- ・壁下地が鋼製下地の場合、フレームを強固に固定できるようにあらかじめ、右図に示す  部を含めた十分に広い範囲をJAS規格相当の耐水合板t12以上（または鋼板t2.3以上）にて補強してください。

【下地別フレーム固定部材】


壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上げ厚10mm以内）	樹脂プラグ 下穴φ8、深さ：55	同梱
鋼製下地＋耐水合板t12以上	タッピンねじ φ5×50	同梱
ALC	ALC用アンカー・固定用ボルト （フレーム下穴φ15）	現場手配
コンクリートブロック	接着系アンカー	現場手配

床下地	床固定部材	
コンクリート （仕上げ厚10mm以内）	樹脂プラグ 下穴φ8、深さ：55	同梱


【壁固定部納まり詳細図（S＝1：5）】

コンクリートに固定するとき	鋼製下地（LGS）＋耐水合板に固定するとき
 ※1 仕上げ厚10mm以上になると付属のねじが使用できなくなります。	 ※1 耐水合板張りできない場合は、鋼板t2.3以上を壁裏に入れてください。

【床固定部納まり詳細図（S＝1：5）】

 ※1 床不陸調整代は±10mmです。 本製品設置後に床仕上げを行う場合、仕上げ厚が10mmを超えると幅木高さは60mm未満となります。


【壁補強範囲（鋼製下地の場合）】




TOTO			第三角法	単位 mm	名称	オストメイト対応トイレバック 事前施工情報（共通）	
製図	清本	検図	堤坂口	日付 15. 11. 27	尺度 1：20	品番	UAS75R UAS76R
備考 全4枚中の2枚目						図番	UAS75R==02

■配管工事

下図の位置に、配管工事を行ってください。
配管部材は商品に含まれておりません。別途現場にて用意してください。




- ・給水は左図に示す位置に下記をそれぞれ準備してください。
 - ・<再生水仕様> RC1/2 (2カ所) でご準備ください。
 - (水道水) 止水栓1カ所から電気温水器とプリアウト水栓に接続します。
 - (再生水) 止水栓1カ所からタンクに接続します。
 - ※末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。
 - ・給水は下記の圧力の範囲内で使用してください。
最低必要水圧：0.05MPa (流動時)、最高水圧：0.75MPa (静止時)
※快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa (流動時) 程度の水圧をおすすめいたします。
 - ・排水は左図に示す位置にVP75またはVU75切り放し (1カ所) で準備してください。
排水管を横引きで引き回す場合は、順勾配1/100を確実に確保してください。
 - ・配管は躯体壁などに確実に固定してください。
 - ・左図と異なる位置から配管を立ち上げる場合は、下図の【配管立ち上げ禁止範囲】を参考にしてください。
- また、配管の取り回しに関しては、本図面4枚目に示す「フレーム詳細図」を参照の上、内蔵器具、フレームと干渉しないよう注意してください。



■電気工事


各製品の消費電力を確認の上、下図の位置に電気工事を行ってください。
コンセント、電気配線部材は商品に含まれておりません。
別途現場にて用意してください。
注1：接地極付コンセントは、パナソニック電工 (株)
品番：WN1512K (相当品) を準備してください。



- 注2：リモコン便器洗浄ユニット
AC100V 50/60Hz
定格消費電力：常時1W以下、駆動時30W
- 注3：電気温水器用コンセント ⚠
AC100V 50/60Hz
定格消費電力：0.6kW

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 オストメイト対応トイレパック 事前施工情報 (再生水/Rタイプ/電気温水器あり)
製図 清本	検図 堤坂口	日付 15.11.27	尺度 1:20	品番 UAS76RD UAS76RS	
備考 全4枚中の3枚目					図番 UAS76RD==03

2018/02



排水管の末端は、VP75またはVU75切り放しで（1カ所）準備してください。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 オストメイト対応トイレパック フレーム詳細図 (再生水/Rタイプ/電気温水器あり)
製図 村 田	検図 堤 口	日付 16. 09. 21	尺度 1 : 10	品番 UAS76RD UAS76RS
備考 全4枚中の4枚目				図番 UAS76RD=04