

2013 / 03 系統給水方式
※ハーフパネル仕

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
 ※2. 系統給水方式
 ※バーフパネル仕様
 2. スティックリモコンをウォシュレット一体形便器専用品にしたもの。
 3. 印刷物をウォシュレット一体形便器専用品にしたもの。

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- ねじ長 $\phi 4 \times$

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。





(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。



床給水仕様の場合



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 松崎	日付 07-03-23	尺度 1 : 10	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF986V18 陶器部：CS369BP V9		品番 CES986PT18R
				図番 CES986PT18_A0108