



生産中止図面

2012/03



品番	品名	仕様
XPDA*L*2**A***	フラットカウンター多目的トイレパック	汚物流し有り・左勝手
	前板カラー	カウンターカラー
	W:ニュートラルホワイト	W:パルフェホワイト
	B:ニュートラルブラック	W:ホワイト
	G:ニュートラルグレー	B:パルフェブラック
	フラッシュバルブ	洗面器電気温水器
	1:水道水用	1:有り
	2:再生水用	2:無し
	操作系側間口	C寸法
	S:1900mm	1900
	L:2200mm	1025
		D寸法
		1325
	大便器側対応間口	A寸法
	1:2000~2050未満	2000~2050未満
	2:2050~2100未満	2050~2100未満
	3:2100~2150未満	2100~2150未満
	4:2150~2200未満	2150~2200未満
	5:2200~2250未満	2200~2250未満
	6:2250~2300未満	2250~2300未満
	7:2300~2350未満	2300~2350未満
	8:2350~2400未満	2350~2400未満
		B寸法
		900
		950
		1000
		1050
		1100
		1150
		1200
		1250

注1：仕上材の着脱、施工時の作業空間のため、ライニング側面に100mm以上の空間を必ず確保してください。



TOTO		第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 外観図 (汚物流し有り・左勝手)
製図 石黒	検図 大里	鈴木 日付 11.05.20	尺度 1:20	品番	XPDA*L*2**A***
備考 全9枚中の1枚目				図番	I-XPDA=L=2==A

生産中止図面

■器具仕様一覧

2012/03

内 訳	仕 様	数
大便器	エロンゲート 壁掛フチ無しトルネード大便器 色：ホワイト	1
大便器用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 標準洗浄水量：大5. 5L・小4. 5L AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
大便器用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
ウォシュレット	袖なしタイプ 色：ホワイト 専用リモコン付 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：1282W	1
ウォシュレットリモコン	アルミアルマイト色 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：1W	1
背もたれ	固定式背もたれ（ソフトタイプ）色：ライトグレー	1
手すり	腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
	腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
大便器用紙巻器	二連紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
大便器用排水フランジ	スリップインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
手洗器	セルフリム手洗器 色：ホワイト	1
手洗器用水栓	アクアオート 単水栓 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時0. 5W、作動時0. 7W	1
チャームボックス	材質：亜鉛めっき鋼板 焼付塗装 アルミアルマイト色	1
洗面器	セルフリム洗面器 色：ホワイト	1
洗面器用水栓	アクアオート 単水栓	1
洗面器用電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50/60HZ 定格消費電力：600W	1
洗面器用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 容量：250ml	1
汚物流し	壁掛フチ無しトルネード汚物流し 色：ホワイト	1
汚物流し用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 標準洗浄水量：8L AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
汚物流し用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
汚物流し用水栓	タッチ式ブルアウト水栓	1
汚物流し用電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50/60HZ 定格消費電力：600W	1
汚物流し用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 タンク別体 容量：1200ml	1
汚物流し用紙巻器	シングル紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
汚物流し用排水フランジ	スリップインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
鏡キャビネット	両面化粧バーチクルボード 本体色：ホワイト	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ニュートラルホワイト、ニュートラルブラック、ニュートラルグレーのいずれか	1式
カウンター	エポキシアクリレート系人工大理石「マーブライト」 色：パルフェホワイトまたはパルフェブラック	1式
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
洗面器排水管	VP（硬質塩化ビニル管）JIS K6741	1式
洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式

※配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※呼出ボタンは含まれておりません。別途現場にてご用意ください（2ヶ所）。

呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）

呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。

品番：NBR-7W-TO（ひもなし）

NBR-7HW-TO（ひも付き）

■工期事前確認

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。

■使用上のご注意

・ライニングに水がかからないようにしてください。

（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前面板やフレームなどの腐食につながります。）

・ウォシュレット、ウォシュレットリモコン、洗浄スイッチには水をかけないでください。

（火災や感電・故障の原因となります。）

・手すり、背もたれ、チャームボックス、棚付紙巻器には水をかけないでください。

（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、怪我や重大事故につながる恐れがあります。

・鏡キャビネットには水をかけないでください。




（キャビネット部材が反ったり腐食することにより、怪我や重大な事故につながる恐れがあります。

また、キャビネット内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因となります。）

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック 仕様書 （汚物流し有り・洗面器電温有り）
製図 石黒	検図 大里 鈴木	日付 11. 05. 20	尺度 －	品番 XPDA***2*1A***
備考 全9枚中の2枚目				図番 S-XPDA==2=1A

生産中止図面


2012.03.03 納まり詳細図



TOTO			第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック 外観図 (汚物流し有り・左勝手)	
製図	嶋崎	検図	島野	日付	尺度	品番	XPDA*L*2**A***
備考 全9枚中の3枚目						図番	T-XPDA=L=2==A<1

生産中止図面


2012/03



TOTO		第三角法	単位 mm	名称RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 大便器部・汚物流し部フレーム詳細図 (汚物流し有り・左勝手)
製図 島野	検図 松尾	日付 09. 11. 20	尺度 1:20	品番 XPDA*L=2**A***
備考 全9枚中の4枚目				図番 T-XPDA=L=2==A(2

生産中止図面


2012/03




TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック 操作系部フレーム詳細図 (左勝手・1900・電温あり)
製図 島野	検図 吉良 松尾	日付 09. 10. 16	尺度 1：10	品番 XPDA＊LS2＊1A＊ ＊ ＊
備考 全9枚中の5枚目				図番 T－XPDA＝LS2＝1A(3

■壁固定部

操作系部




大便器部・汚物流し部




壁固定位置には補強が必要となります。
右記の注記を参照ください。

（壁下地がLGSの場合）



壁ハンガー部詳細（S=1/4）



注：壁固定位置は、左図に示す◎部、○部、●部、及び壁ハンガー壁固定部に
なります。下地別の壁固定部材を下表に示します。

（フレーム）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上厚35mm以内）	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12、深さ：仕上厚+40	同梱
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ6×50 （壁補強部材一式同梱）	同梱

（操作系部壁ハンガー）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上厚35mm以内）	タッピンねじ φ5×60 ※別途固定金具（カールプラグなど）をご用意ください	同梱 （現場手配）
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ5×60	同梱

（L形手すり：上部固定一点のみ）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上厚35mm以内）	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12、深さ：仕上厚+40	同梱
LGS+耐水合板	コーチねじ φ8×100	同梱

（鏡キャビネット）


壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上厚35mm以内）	タッピンねじ φ4.5×50 ※別途固定金具（カールプラグなど）をご用意ください	同梱 （現場手配）
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ4.5×50	同梱

（電気温水器）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上厚35mm以内）	丸木ねじ φ5.1×32 ※別途固定金具（カールプラグなど）をご用意ください	同梱 （現場手配）
LGS+耐水合板	丸木ねじ φ5.1×32	同梱

注1：壁下地がLGSの場合、ライニングが強固に固定できるようあらかじめ壁に
下記の補強をご用意ください。

部、及び部を含めた十分に広い範囲を補強してください。



注2：壁下地がLGSの場合、部を含めた十分に広い範囲にあらかじめ
耐水合板t12を1枚貼りしてください。

注3：壁下地がLGSの場合、t24以上の補強木を入れてください。

注4：各寸法については外観図を参照ください。

TOTO

第三角法

単位
mm

名称 RESTROOM ITEM 01
フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報
（汚物流し有り・左勝手・操作系間口1900）

製図
鳥野

検図
松尾

日付
09. 11. 20

尺度
1：20

品番

XPDA*LS2**A***

備考
全9枚中の6枚目

図番


H-XPDA=LS2==A<1

生產中止圖面
事前施工情報
2012/03

床固定部

大便器部・汚物流し部


各寸法については外観図を参照ください




※壁掛大便器取付スタンド詳細

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋かぶり厚60mm以上 養生期間28日以上 (アンカーボルト施工時)
	壁掛トイレ取付スタンドの周辺35mmの 範囲は開口や欠損禁止
床仕上厚調整範囲	0~20mm以内
床固定部材	M12アンカーボルト めねじタイプ 下穴φ18×深さ55


※壁掛大便器取付スタンド設置面が床仕上面より20mm以上低い場合は、設置範囲に密実にモルタルを充填してください。
また、設置面が床仕上面より50mm以上低い場合は、アンカーボルトの打設ができないため、壁掛大便器取付スタンドは設置できません。
※壁掛大便器取付スタンドの設置は配管設置前に行ってください。
(アンカーボルトの打設が必要なおため)




TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・左勝手)
製図 島野	検図 吉良 松尾	日付 09. 10. 16	尺度 1 : 20	品番 XPDA * L * 2 * A * * *
備考 全9枚中の7枚目				図番 H - XPDA = L = 2 = = A (2



操作系部



注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。
注1：電源端子台周りの詳細を下図に示します。
1次電源の部材のみ事前に手配ください。



注2：アースターミナル付接地極付コンセントは、パナソニック電気（株）品番：WN1131を準備ください。
コンセントボックスは、パナソニック電気（株）品番：WV7013Wを準備ください。
注3：各器具に必要な電気容量は下表のようになります。

器具種類	電源	定格消費電力	備考
大便器用 フラッシュバルブ	AC100V 50/60Hz	常時2W以下、 バルブ作動時4W以下	
汚物流し用 フラッシュバルブ	AC100V 50/60Hz	常時2W以下、 バルブ作動時4W以下	
ウォシュレットリモコン	AC100V 50/60Hz	1W	
ウォシュレット	AC100V 50/60Hz	1282W	電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：0.2m 信号線（フラッシュバルブコントローラーセットに接続）の長さ：1.5m
汚物流し用電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W	電源コードの長さ：1.0m
洗面器用電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W	電源コードの長さ：1.0m
手洗器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.5W、 作動時0.7W	電源コードの長さ：0.75m

注4：フラッシュバルブコントローラーセットはフラッシュバルブ本体、及びタッチスイッチとそれぞれ中継コードで結線します。
フラッシュバルブ本体と結線する中継コード：1.0m
タッチスイッチと結線する中継コード：1.0m
注5：呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）
呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。
品番：NBR-7W-TO（ひもなし）
NBR-7HW-TO（ひも付き）
注6：各寸法については外観図を参照ください。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 （汚物流し有り・左勝手・洗面器電温有り）
製図 島野	検図 松尾	日付 09. 11. 20	尺度 1：20	品番 XPDA*L*2*1A***
備考 全9枚中の8枚目				図番 H-XPDA=L=2=1A<3

2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

【配管立ち上げ禁止範囲】

排水 75A

排水 30A

排水 75A

給水 40A

壁掛大便秘器取付スタンド

床面

壁仕上面

壁仕上面

大便秘器




汚物流し

R


Q

P

Dimensions: 140±10, 90±10, 596, 360±10, 535⁺¹⁰/₋₅, 600⁺⁵/₋₁₀, 200±10, 360±10, 60±10.



注1：各寸法については外観図を参照ください。



TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・左勝手・フラッシュバルブ水道水)
製図 白 井	検図 大 鈴 里 木	日付 11.05.20	尺度 1:20	品番 XPDA*L*21*A***
備考 全9枚中の9枚目				図番 H-XPDA=L=21=A(4