

2011/10/1

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時



A3	ページNo.	3-1	(改)
----	--------	-----	-----

生産中止図面

2011.01

<特殊内容>
1. 便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、

既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、

トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの

対応範囲に合わせてカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で

あることを確認してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

135
60 60

48
130
65
5
32
壁仕上面

226
(レバー引き出し時)

壁給水仕様の場合

105
(取付可能範囲
95～115)

電源コード L=1000

アース線 L=200

300
参考値
100
参考値
壁仕上面
平面図
正面図
床仕上面
床給水仕様の場合

150
150

615
466
33
28
5
112
138
床仕上面

壁仕上面
770 (便器先端：757)
R1/2
床仕上面
 $\phi 6 \times 60$
 $\phi 4 \times 30$
 $\phi 6 \times 40$

120
(取付可能範囲 120～155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100～155

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	品番 CES9784PXT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ		機能部：TCF9784V9 陶器部：CS969BPX		図番 CES9784PXT9_A0200
A3		ページNo.	3-2	(改)

△