

生産中止図面

2007/07

*定格: AC100V-1379W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 75・100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

135
60
60

48
130
65
5
32
壁仕上面

R1/2
壁仕上面
675 (便器先端: 662)
床仕上面
200
 $\phi 6 \times 40$

48
130
65
5
32
壁仕上面
500 参考値
167
375
542
床仕上面
275 参考値
壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

300 参考値
100 参考値
壁仕上面
平面図
正面図
床仕上面
R1/2

床給水仕様の場合
84 (全開時)
58 (全開時)

150
150
615
466
33
28
5
112
138
900
1140 (便ふた全開時)
床仕上面
注3

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 原 合 田 田	日付 06-10-03	尺度 1 : 10	品番 CES9693F
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)				図番 CES9693F=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)