







生産中止図面
2007/04





NO.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 t0.8
②	ケーシング	1	PP樹脂
③	グリル	1	ABS 色:アイルホワイト
④	洗面吸気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑤	トイレ吸気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑥	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑦	本体基板	1	ABS樹脂, SECC+カチオン電着 t0.8
⑧	吹出口	1	PBT樹脂 ガラス30%
⑨	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	1	POM樹脂
—	換気用ファン	1	POM樹脂
—	トイレ用ファン	1	POM樹脂
—	循環用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	換気用モータ	1	DCブラシレスモータ
⑩	トイレ用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ
⑪	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑫	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑬	吊下げ用ハンガー	4	亜鉛メッキ鋼板
⑭	取付枠	1	SECC+カチオン電着 t1.6
⑮	2室用端子台	1	速結端子タイプ
⑯	吸込ログリル	2	ABS樹脂 色:ホワイト グリル:口160、開口寸法:φ100



●天吊りしない場合(天井裏の補強材に直付けする場合)
取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。
また固定用下地材(取付補強材)が必要です。




●天吊りする場合
本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。(穴位置は上図参照)



東陶機器株式会社				単位	名称
製図	設計	検図	承認	mm	浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
大原	大原			1:5	品番
備考				日付	() 符号
3室換気タイプ (連続換気・照明スイッチ枠付)				02.10.31	ページ
					1/2



生産中止図面
2007/04



リモコン開口：74×144 リモコン外観（1：2）

＜結線図＞

浴室換気暖房乾燥機 本体




※トイレ換気は工場出荷時の設定

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (H Z)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³ / h)	排気風量 (m³ / h)	騒音 (d B)	PTC ヒータ
標準乾燥	AC 100	50 / 60	1370	155	165→140→75	48	ON
静音乾燥			1320	125	140→75→65	42	ON
標準涼風			31	145	140	46	OFF
弱涼風			26	115	140	42	OFF
標準換気			19	—	140	38	OFF
強換気			32	—	(155)180	44	OFF
連続換気			14	—	115	34	OFF
トイレ換気 (可変)			20	—	(50)(70)100	39	OFF
入浴前暖房			1360	155	—	46	ON
入浴中暖房			1300	125	—	42	ON
備考	() は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用 (但し連続換気は除く) 乾燥及び涼風では予約タイマー動作中に換気動作継続 トイレ換気遅れタイマーは三乾王リモコンで設定可能です。						

- 注記) 1. 製品本体質量：9.2kg
2. 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。
3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
4. 吸込口「リル」を現場手配する場合は、必ずフィルター付きの「リル」を使用してください。故障の原因になります。
5. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
6. リモコンコードの長さ6m。
7. 電源端子台にはVVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
8. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
9. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
10. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室スイッチ用端子台部の負荷容量は約0.5Wです。従って、オンピカタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。
11. (遅れタイマースイッチや人感知センサー等)電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。遅れタイマーは三乾王のリモコンで設定可能です。
12. トイレ換気用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。
13. パイロットランプによるトイレ換気用スイッチの漏れ電流は2mA以下のものを使用してください。

東陶機器株式会社



単位

mm

名称

浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

製図

設計

検図

承認

尺度

品番

TYK720A

備考

3室換気タイプ
(連続換気・照明スイッチ枠付)

日付

02. 10. 31

()符号

ページ

2/2